

Brandschutz

- [Lösungen für Brandschutzrealisierung](#)
- [Hinweise](#)

Lösungen für Brandschutzrealisierung

Räumliche trennung durch Umbauung von Anlagenteilen die dann Brandschutz erfüllen

erweiterten Fluchtweg durch Einbau von Brandschutztüren aus dem kritischen Bereich herausnehmen

Hinweise

sobald durch die Decke muss dies abgeschottet werden, B

Leerrohre müssen oben und unten abgedichtet werden

immer mit der gleichen Brandschutzklasse wie die Bauwerkteil