

Zählersschrank

- [Anordnung von Einbaugeräten](#)
- [Zählerumschaltung](#)

Anordnung von Einbaugeräten

AAR

- keine Messeinrichtungen etc. auch nicht Strommessklemmen
- nur
 - Klemmsteine
 - Ausschalter
 - oder gemäß TAB

Zählerumschaltung

In die BKE Kasette einen temporären Zähler einbauen da sonst die Kontaktierungsflächen nicht groß genug sind und thermisch überlastet werden

alten Zähler an Hauptabzweigklemme anschließen und an obere Schiene hängen

Es darf kein ungezählter Strom verbraucht werden